

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 50471304

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*
X.Y.J.

Unser Zeichen *Our Reference*
01-SSC-50323772 002

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
07.08.2020 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

JD Auspice Co., Ltd.
3F., No. 288, Sec. 2 Zhonghua Rd.,
Xinzhuang Dist., New Taipei City
242
Taiwan

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

040-0002083015

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*

EN 60269-1:2007+A1+A2
EN 60269-6:2011

**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
*Certified Product (Product Identification)***

**Lizenzentgelte - Einheit
*License Fee - Unit***

Fuse Link (Low-voltage Fuse for PV System)

Type Designation : gPV-85
Rated Voltage : DC 1500V
Rated Current : 8A;10A;12A;15A;16A;20A;25A;
30A and 32A
Rated Breaking Capacity: 50kA
Breaking Range : gPV
Rated Power Dissipation: no more than 3,0W at 0,7In
no more than 6,5W at In
Size : 10mm*85mm
Arc Voltage Limits : 5000V (peak value)

5

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle

Kenny Shi